



HR= Heizwasserrücklauf  
 HV=Heizwasservorlauf  
 KW=Kaltwasser  
 TM=Thermometer  
 TR=Temperaturregelung  
 WW=Warmwasser  
 ZK=Zirkulation

-Alle Anschlußlängen 100 mm  
 -Behälter komplett tauchgebeizt und passiviert  
 -zul.Betriebsdruck 10 bar  
 -zul.Betriebstemperatur 95 grd C

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Rudert Edelstahl-Technik GmbH.Sie darf weder kopiert noch ohne Genehmigung dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.

			Oberfläche	Maßstab 1:10	Position	Menge
						1,4571
						-
			Datum	Name	Warmwasserspeicher-neu Typ RBS/1 400; Inhalt 400 l	
			Beorb. 13.11.98	B.Dörr		
			Gepr. 13.10.98	St.Rudert		
			Norm			
			Isolierung:			
					10153-1	Blatt 1
						BK
Zust.	Änderung	Datum	Name	BV Nr.	11153-0	